

INFORME TÉCNICO DE NOM ING. JESUS OMAR RICARDEZ ORTIZ UVIE 617

Lugar y Fecha: Oaxaca de Juárez, Oax 14 de marzo del 2024.

Nombre o razón social del inmueble a verificar: LABORATORIOS SAN FRANCISCO LINDAVISTA

Dirección: Mérida 219, Linda Vista, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

Con fundamento en el Art. 84 de la Ley Federal Sobre de Metrología y Normalización, que me confiere determinar el grado de cumplimiento de su instalación eléctrica, le informo los siguientes hallazgos identificados en:

PROYECTO ELECTRICO ()

INSTALACION ELECTRICA (X)

Los cuales son evaluados en base a las Norma(s) Oficial (es) mexicana(s):

NOM-001-SEDE-2012 (X) Instalaciones eléctricas (utilización).

NOM-007-ENER-2014 () Eficiencia energética en sistemas de alumbrado en edificios no residenciales.

NOM-013-ENER-2013 () Eficiencia energética para Sistemas de alumbrado en vialidades y áreas públicas.

LISTADO DE HALLAZGOS DE LA VERIFICACIÓN

NO	HALLAZGO
NC-01	Se deben de proteger los conductores expuestos a rayos solares y expuestos a daños físicos. (300+4)
NC-02	Existen empalmes sin los accesorios adecuados. (110-14 b))
NC-03	Se debe de corroborar que la coordinación de conductores y protecciones este realizada adecuadamente. (240-4)
NC-04	Realizar el marcado de conductores con su color adecuado, conforme a normatividad. (310-110 a) b) y c))
NC-05	Los envolventes y canalizaciones instaladas a la intemperie, deben de ser protegidos contra humedad y lluvia. (300-6)
NC-06	Se debe revisar que el tablero principal, se pueda interconectar la central fotovoltaica adecuadamente, cumpliendo con los requerimientos del artículo 705-12
NC-06	Se debe corroborar que el área de los ductos cuadrados esté calculada adecuadamente (376-22)
NC-07	Las derivaciones del alimentador estén protegidas adecuadamente. (240-24 a))
NC-08	Unir al sistema de puesta a tierra a las partes metálicas, tableros, cajas de conexión y ductos. (250-4 a) 3))
NC-09	Realizar el puente de unión principal si no existiera. (250-24 b))

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo

ATENTAMENTE



VERIFICADOR UVSEIE 617-A
ING JESUS OMAR RICARDEZ ORTIZ