

Fecha: 19 / 01 / 2026
Hora: 1:00 PM

Información general

Nombre del cliente: Romulo Ungilio Leyva
Dirección: Calle sin nombre, S/N, lugar denominado "La Peña"
San Sebastian Tecomanxtlahuaca Tuxtlahuaca
Horario de instalación:
Nombre del encargado del sitio: Romulo Ungilio
Número telefónico del encargado del sitio: 953 125 1790
Nombre del encargado de mantenimiento: N/A
Número telefónico del encargado de mantenimiento: N/A

Acceso al sitio

¿Quién realiza el levantamiento?: Ing. Raul Reyes Hernandez
Restricciones de acceso: Ninguna
Dificultades para acceder al techo: No hay
Espacio disponible para para almacenamiento de material y herramienta: Si
Forma de subir material y equipo a la zona de instalación: 2mts con corrida hacia techo
de lamina

Datos de la superficie

¿Se planean adecuaciones en el área de instalación? Si () No (X) ¿Cuáles?: N/A
¿Se permite hacer perforaciones en el techo? Si (X) No ()

Tipo de edificio (casa, comercio, industria):

Número de pisos: 1

Altura del edificio: 1 lado 3mts
2do lado 15 mts

Tipo de azotea: lamina galvanizada

Tipo y calibre de lámina (si aplica):

Distancia entre montenes: 95 cm

Forma del techo (dos aguas, inclinación única, arcotecho, bóveda):

Inclinacion

Estado actual de la azotea: Buen estado

Ángulo de inclinación del techo: 5°

Sombras presentes en el lugar y altura aproximada: Paral al poniente 4mts

Pretil: Si () No (X) Altura:

Obstáculos presentes y su altura: N/A
Distancia de los módulos al inversor: 30mts

Distancia del inversor al centro de carga: 1mt

Condiciones del ambiente

Suciedad y polvo: Si (X) No ()

Tipo de ambiente (húmedo, seco, marino):

Datos eléctricos



Acceso al medidor: Si (X) No ()

Puesta a tierra: Si () No (X)

Transformador particular: Si () No (X) Capacidad:

Tensión de entrada: N/A

Tensión de salida: N/A

Tipo de instalación eléctrica (Monofásica, monofásica a dos hilos, trifásica): N/A

Tensión entre fases

Fases	Tablero A	Tablero B	Tablero C
A-B	V	V	V

Tensión entre fase y neutro

Fases	Tablero A	Tablero B	Tablero C
A-N	V	V	V
B-N	V	V	V

Tensión entre fases y conductor de puesta a tierra

Fases	Tablero A	Tablero B	Tablero C
A-T	V	V	V
B-T	V	V	V

Tensión entre conductor de puesta a tierra y neutro

Fases	Tablero A	Tablero B	Tablero C
T-N	V	V	V

No existe suministro
de CFE, el cliente
acorda realizar la
preparación de su
acomodada y se
realiza la
contratación de un
nuevo servicio

Capacidad, número de polos y corriente del interruptor principal del inmueble: N/A

¿Se cuenta con planta de emergencia? Si () No (X)

En caso de contar con planta de emergencia, ¿en qué tablero está conectado?

Tablero seleccionado para la interconexión

Tablero seleccionado	Corriente en fase A	Corriente en fase B	Corriente en conductor de puesta a tierra
Tablero secundario	A	A	A

Capacidad del tablero de interconexión: N/A

Calibre del conductor alimentador: N/A

Calibre del conductor de puesta a tierra: N/A

Tipo de protección: (fusibles, termomagnético): N/A

Capacidad, número de polos y corriente del interruptor principal del tablero de interconexión: N/A

Espacios disponibles en el centro de cargas seleccionado: N/A

¿Se requiere unificar medidores? Si (X) No ()

Número de medidor en el que se hará la interconexión: N/A

Condiciones de red de internet

Existe conexión wifi: Si (X) No ()

Alcance de la señal a la posible ubicación del inversor: Si () No (X)

*Marcar la intensidad de señal de Wi Fi



no (X) tablero de cargas con

NOTAS



- *Tomar evidencia fotográfica de la azotea, de las sombras y de los obstáculos
- *Tomar medidas para croquis de la superficie (colocar orientación y dirección de la pendiente)
- *Tomar evidencia fotográfica del medidor
- *Tomar evidencia fotográfica del transformador
- *Tomar evidencia fotográfica de centros de carga de interconexión y principal
- *Tomar evidencia fotográfica del acceso al sitio de instalación
- *Tomar evidencia fotográfica de las trayectorias para canalizaciones

*Preguntar si pasa el carro de la basura *no pasa*

*Preguntar si hay baño que se pueda usar durante la instalación *Si hay*

*Preguntar si cuenta con estacionamiento *si cuenta con estacionamiento*

Llevar herramienta (Flexómetro, multímetro, kit de desarmadores aislados, llave para caja himel, perica, pinza de electricista, laves allen.)

Notas adicionales de quien realiza el levantamiento

- Aun no hay suministro de CFE
- No existe medidor
- No hay tablero de cargas principales
- El inmueble es nuevo

Croquis de la superficie de instalación.

- *Identificar obstáculos presentes en el área de instalación.
- *Identificar zonas de acceso.
- *Identificar tanques de gas, tuberías de gas y de agua.
- *Identificar traga luz y domos.
- *Representar líneas de media tensión y cercos eléctricos existentes.

- *Identificar edificios o muros que proyecten sombras en el área de instalación.
- *Identificar sur geográfico.
- *Representar acomodo de módulos, trayectoria de canalizaciones y centro de carga de interconexión.
- *Representar trayectoria de pasos de gato.

